

ECL Comfort 200 - P 16 Check- og indstillingsliste

Anlægsdata:

ECL: 200 + P16	Dato:	Tekniker:	S.O. nr:
Anlægsadresse:			

Grå side

Indstillingsliste:

Vejrkomparator ECL: 200

Hard-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab. Værdi	Ny værdi	Pkt. ¹⁾
A	Ur og datoindstilling			17
B	Anlægsinfo – man. kontrol			18
4	Proportionalbånd	80 K		26
5	Integrationskonstant	20 sek.		26
6	Motor-/ventilkøretid	15 sek		26
7	Neutralzone	3 K		26
30	Returbegræns. brugsvand	50 °C		32
35	Returbegrænser max fakt.	-2		32
36	Returbegrænser min fakt	0		32
37	Adaptivfunkt. på returbegr.	25		32
141	Overstyringsfunktion	OFF		32
174	Motorbeskyttelse	OFF		32
196	Service pin LON	OFF		32
197	LON reset	ON		32
198	Sommer/vintertidsskift	ON		32
199	Slaveadresse	0		32

Gul side

Indstillingsliste:

ECL: 200

Soft-ware generation:

Linie	Beskrivelse	Fab. værdi	Ny værdi	Pkt. ¹⁾
A	Dagtemp.	50		1
A	Nattemp.	10		1
B	Anlægsinfo – man. kontrol			1
C	Aktuelt dagsprogram			1
1	Mandag	5-8 + 18-22		4
2	Tirsdag	5-8 + 18-22		4
3	Onsdag	5-8 + 18-22		4
4	Torsdag	5-8 + 18-22		4
5	Fredag	5-8 + 18-22		4
6	Lørdag	5-8 + 18-22		4
7	Søndag	5-8 + 18-22		4

¹⁾ = Punkthenvielse til instruktion.